

겨울철 수도시설 동파 예방 안내

계량기 동파예방 방법



- ▶ 계량기함(통) 내부를 헨웃 등의 보온재로 채워 틈새를 막아야 합니다.
- ▶ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐하여야 합니다.
- ▶ 옥외 화장실 등 외부환경에 노출된 수도관은 필히 보온재등으로 감싸주어야 합니다.
- ▶ 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 사용합니다.

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치사항

- ▶ 수도꼭지를 열어놓고 양쪽 연결배관을 헤어드라이어를 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 서서히 녹여야 합니다.

※ 50℃ 이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상으로 고장 위험

- ▶ 계량기가 동파되면 상하수도과에 신고해야 합니다.



수도계량기 동파신고 안내
진안군청 상하수도과(430-8732 ~ 8736)