



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0343 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220208-09-01
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 02 월 08 일
채수장소	전북 진안군 진안읍 금마길 20 (생명나무)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 02 월 08 일

### □ 수질 검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.41
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당검사원	작성자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0344 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220208-09-02
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 02 월 08 일
채수장소	전북 진안군 안천면 율현길 70 (율현마을회관)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 02 월 08 일

### □ 수질 검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.46
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당검사원	작성자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0345 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220208-09-03
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 02 월 08 일
채 수 장 소	전북 진안군 주천면 동상주천로 2213 (주천면사무 소)	의뢰 자 명	진안군수	접 수 일 자	2022 년 02 월 08 일

### □ 수질 검사 결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.38
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인  
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0346 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220208-09-04
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 02 월 08 일
채수장소	전북 진안군 주천면 중리길 31 (중리경로당)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 02 월 08 일

### □ 수질 검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당검사원	작성자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0347 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220208-09-05
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 02 월 08 일
채수장소	전북 진안군 성수면 원자길 33 (원좌마을회관)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 02 월 08 일

### □ 수질 검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.42
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0348 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 02 월 17 일 받 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물 수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220208-09-06
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 02 월 08 일
채 수 장 소	전북 진안군 상전면 수동길 132-1 (내송마을회관)	의뢰 자 명	진안군수	접 수 일 차	2022 년 02 월 08 일

□ 수질 검사 결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.19
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 02 월 17 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

