



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-2763 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 06 월 03 일 발 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수(간이검사)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220524-02-01
채수방법	검사자 현장채취 (정직한)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 05 월 24 일
채수장소	전북 진안군 마령면 관마로 1221 (월운정수장)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 05 월 24 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	질산성질소	10 mg/L 이하	1.7
6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	2.2
7	증발잔류물	500 mg/L 이하	105
8		- 이하여백 -	
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 03 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-2764 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 06 월 03 일 발 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수(간이검사)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220524-02-02
채수방법	검사자 현장채취 (정직한)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 05 월 24 일
채수장소	전북 진안군 안천면 안용로 170 (삼락정수장)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 05 월 24 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	질산성질소	10 mg/L 이하	0.9
6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.9
7	증발잔류물	500 mg/L 이하	34
8		- 이하여백 -	
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 03 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-2765 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 06 월 03 일 발 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수(간이검사)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220524-02-03
채수방법	검사자 현장채취 (정직한)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 05 월 24 일
채수장소	전북 진안군 주천면 동상주천로 1806-97 (대불정수장)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 05 월 24 일

### □ 수질검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	질산성질소	10 mg/L 이하	1.1
6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.6
7	증발잔류물	500 mg/L 이하	14
8		- 이하여백 -	
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 03 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2022-2766 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2022 년 06 월 03 일 발 음 : 전라북도 진안군 진안읍 마이산로 130  
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 진안군청 상하수도과 귀하 [ 55434 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수(간이검사)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220524-02-04
채수방법	검사자 현장채취 (정직한)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 05 월 24 일
채수장소	전북 진안군 진안읍 반월길 220-38 (산암정수장)	의뢰자명	진안군수	접수일자	2022 년 05 월 24 일

### □ 수질검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	질산성질소	10 mg/L 이하	1.0
6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.9
7	증발잔류물	500 mg/L 이하	45
8		- 이하여백 -	
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 03 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

